

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Октябрьское отделение надзорной деятельности ОНД по г. Ростову-на-Дону

(наименование органа государственного надзора)

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 110а, тел. (863) 295-83-17, E-mail: 104gpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 211/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 275 Октябрьского района города Ростова-на-Дону (МБДОУ № 275)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Бойко О.С.*

Октябрьское отделение надзорной деятельности ОНД по г. Ростову-на-Дону № 211

(наименование органа ГПН)

от « 30 » декабря 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 19 » февраля 2014 г. по 13 ч 00 мин. « 19 » февраля 2014 г.

проведена проверка

Инспектор Октябрьского отделения НД ОНД по г.Ростову-на-Дону, старший лейтенант внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 275 Октябрьского района города Ростова-на-Дону (МБДОУ № 275), г.Ростов-на-Дону, ул. 2-й пятилетки 3/4

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

зам.по АХЧ *Винокуровой Т.А.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с	Пункт (абзац пункта) и наименование нор-	Срок устранения нару-	Отметка (подпись) о
---------------	--	--	-----------------------	---------------------

	указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	шения требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не определено необходимое время проведения эвакуации из помещений детского сада	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 51 ч.2; ст. 53 ч.3.4; ст. 89 ч.1	21.08.2014	
2	Отсутствует показатели пожарной опасности на покрытие пола	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 п.6 табл.28	21.08.2014	
3	При числе эвакуирующихся из помещений более 15 чел. ширина эвакуационного выхода должна быть не менее 1,2 м.	СНиП 21-01-97* п. 6.16, часть 1,8 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ	В период проведения капитального ремонта	
4	В электропроводке, кабель эксплуатируются с нарушением изоляции и допускается эксплуатация поврежденных электроустановочных изделий	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 пп "а" и "б"	21.08.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2014 г.

(квартал, месяц).

*Инспектор Октябрьского отделения НД ОНД
по г.Ростову-на-Дону, старший лейтенант внутренней службы
Иосифов Георгий Сисакович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» февраля 2014г.

М.Л.П.*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

заведующий МБДОУ №15 Елена СВ

(должность, фамилия, инициалы)

«__» февраля 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.